

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений
№ 113/230

«28» 09 2018 г.

Место выдачи предписания: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ивушка» общеразвивающего вид, художественно – эстетического направления разития воспитанников Тацинский район р.п. Жирнов ул. Крупской 11

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

Москаленко Д.А. ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милотинском, Обливском, Советском районах

Предписание выдано: МБДОУ Жирновский детский сад «Ивушка»

ОГРН 1026101644557 15.03.2001 ИНН 6134008644 выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 22 по Ростовской области.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

В МБДОУ Жирновский детский сад «Ивушка»:

- в туалетной отсутствует подводка горячей воды, нарушение п. 9.4 раздел IX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);
- в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации не оборудован воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, нарушение п.13.9. раздел XIII «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- стены и полы помещений пищеблока с выбитой глазурованной плиткой п 5.2. раздел раздел V «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- к раковине для мытья рук в моечной кухонной посуды не подведена горячая вода, нарушение п.13.8. раздел XIII «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- в буфетных групповых подводкой горячей воды обеспечена одна раковина, нарушения

п.9.4. раздел IX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»);

- моечные ванны для обработки сырой продукции не обеспечены подводкой горячей воды через смесители, п.13.5. раздел XIII СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Предлагаю:

1. Обеспечить подводкой горячей и холодной воды туалетные и прачечную, п. 9.4 раздел IX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций») Срок исполнения до 14.10.2019г.

2. Провести ремонт стен и полов на пищеблоке, п 5.2. раздел раздел V «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). Срок исполнения до 14.10.2019г.

3. Оборудовать в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, п. 13.9. раздел XIII «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).
Срок исполнения до 14.10.2019г.

4. Оборудовать в моечной для мытья кухонной посуды подводку горячей воды, п. 13.8. раздел XIII «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Срок исполнения до 14.10.2019г..

5. Обеспечить подводкой горячей воды все раковины в групповых буфетных, п. 9.4. раздел IX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций») Срок исполнения до 14.10.2019г.

6. Оборудовать моечные ванны для обработки сырой продукции подводкой горячей воды через смесители, п.13.5. раздел XIII СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций») Срок исполнения до 14.10.2019г..

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 14.10.2019г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.


Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Ведущий специалист-эксперт Москаленко Д.А.


(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил: «28» 09. 2018 г.

Заведующий МБДОУ Жирновский
детский сад «Ивушка»

(руководитель, должностное лицо, уполномоченное
руководителем, юридического лица или индивидуальный предприниматель)



Хусаинова Ирина Васильевна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«___» _____ 20__ г. по адресу: _____